

VLADA

BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

GOVERNMENT

ВЛАДА

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
PARLAMENT FEDERACIJE
SARAJEVO

Broj: 03-04-1169-9/26
Sarajevo, 15.10.2026. godine

Primljeno: 21-10-2026			
Org. jed.	Broj	Prioga	Vrijednost
0511	02-	406	126

PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Zastupnički dom

n/p gosp. Ivanu Miličeviću, tajniku

n/p gosp. Admiru Čavaliću, zastupniku ✓

Predmet: Odgovor na zastupničko pitanje i inicijativu

Poštovani,

Sukladno članku 75. Poslovnika o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine - Prečišćeni tekst ("Službene novine Federacije BiH", br. 6/10, 37/10, 62/10, 39/20 i 67/21), a u svezi s člankom 116. Poslovnika Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 69/07, 2/08, 26/20 i 13/24), u privitku Vam dostavljam akt Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, broj: 05-02-4-1564/26 od 12. listopada 2026. godine, koji se odnosi na zastupničko pitanje i inicijativu zastupnika Admira Čavalića.

S poštovanjem,



TAJNIK VLADE
dr. sci. Edita Kalajdžić

Privitak: kao u tekstu

Broj: 05-02-4-1564/26
Mostar, 12.10.2026. godine

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
n/r g-đa Edita Kalajdžić, sekretar Vlade

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA
Sarajevo

PRIMLJENO: 15.10.2026			
Organizaciona jedinica	Klasifikaciona oznaka	Redni broj	Broj priloga
03-	04-	1169-	9/2026

PREDMET: Poslaničko pitanje i inicijativa, odgovor – dostavlja se

Poštovani,

U prilogu Vašeg akta broj: 03-04-1169-9/2026 od 08.09.2026. godine, radi odgovora u skladu sa nadležnostima, dostavili ste između ostalih i ovom Ministarstvu, akt Sekretara Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine broj: 05/1-02-456/26 od 02.09.2026. godine, kojim su Vladi Federacije Bosne i Hercegovine dostavljena poslanička pitanja/inicijative koje je podnio Admir Čavalić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

U skladu sa navedenim, te nadležnostima ovog Ministarstva, u prilogu dostavljamo dopis JP Elektroprivrede BiH d.d. Sarajevo broj: 02-51-3-9437-1/2026 od 26.08.2026. godine, kojim je dostavljena Informacija o okolnostima koje su dovele do povećanja emisije čvrstih čestica na ispustu bloka 4 TE Tuzla.

Pored navedenog, a prema informacijama kojima raspolažemo, obavještavamo Vas da je u međuvremenu došlo do smjene generalnog direktora Termoelektrane u Tuzli, te da je Tužilaštvo Tuzlanskog kantona formiralo predmet u vezi s događajima u Termoelektrani Tuzla tokom 22. i 23. augusta.

S poštovanjem,

Prilog: kao u tekstu (2 stranice)

Dostaviti:

- Naslovu
- 05
- a/a





Javno preduzeće
ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE
d.d. - Sarajevo

Podružnica Termoelektrana "Tuzla", Tuzla

**FEDERALNO MINISTARSTVO ENERGIJE
RUDARSTVA I INDUSTRIJE**

Kabinet ministra

Hamdije Čemerlića br.
71000 Sarajevo

26.08.2026
02-51-3-9437-1/2026

Predmet: Informacije o okolnostima koje su dovele do povećanja emisije čvrstih čestica na ispustu bloka 4 TE Tuzla

Poštovana,

Dostavljamo Vam Informacije o okolnostima koje su dovele do povećanja emisije čvrstih čestica na ispustu bloka 4 TE Tuzla u period 21.08 - 25.08.2026. godine.

Blok 4 je nakon redovnog godišnjeg remonta koji je izvršen u periodu 15.07-15.08.2026. godine, ušao u pogon dana 20.08.2026. godine u tehnički ispravnom stanju.

Tehnički problemi postrojenja pneumatskog transporta pepela (gubitak transportnog zraka) javili su se neposredno nakon ulaska bloka u pogon 20.08. i 21.08.2026. godine.

Navedeni problem uzrokovao je otežan transport pepela, što je dovelo do povećane zapunjenosti koševa elektrofiltera pepelom, te za posljedicu imalo rad postrojenja elektrofiltera sa smanjenim kapacitetom a samim tim i povećanje emisije prašine na ispustu bloka 4.

Kvar na postrojenju pneumatskog transporta pepela je otklonjen i transport pepela u potpunosti uspostavljen 23.08.2026. godine u večernjim satima, od kada se intenzivno prazni pepeo iz koševa elektrofiltera.

Pražnjenje elektrofilterskog pepela iz koševa i normalizacija emisija čvrstih čestica na ispustu bloka 4, u odnosu na projektovane emisije, se očekuje u popodnevrim satima 26.08.2026. godine.

Želimo napomenuti da je u toku remont postrojenja bloka 6 (15.08 - 15.10.2026.godine). Završene su aktivnosti na čišćenju preostale šljake iz kotla bloka 6, te su u toku aktivnosti na realizaciji ugovora zamjene ekranskih cijevi kotla kao i ostali remontni radovi.

Takođe, u toku su radovi na čišćenju šljake iz kotla bloka 5, koji zbog nagomilane šljake u ložištu kotla ima status kvara.

U slučaju zastoja bloka 4, ponovno kretanje istog ili bloka 5, ne bi bilo moguće bez startne pare koju u slučaju totalnog zastoja TE Tuzla može obezbijediti jedino bl.6.

Termoelektrana Tuzla je nadležno Federalno ministarstvo okoliša i turizma i Federalnu upravu za inspeksijske poslove (urbanističko ekološki inspektorat) obavijestila o povećanju emisija na ispustu bloka 4 dana 21.08 i 24.08.2026. godine (akt br. 02-51-3-9367-1/2026 od 21.08.2026 i 02-51-3-9372-1/2026 od 24.08.2026. godine). JP EP BiH d.d. Sarajevo.Podružnica Termoelektrana Tuzla, javnost je službeno obavijestila o povećanju emisija prašine na bloka 4 TE Tuzla dana 24.08.2026. godine, putem Klix portala.

Nakon povećanja emisija čvrstih čestica na ispustu bloka 4, TE Tuzla je odmah pristupila poduzimanju potrebnih mjera i aktivnosti na otklanjanju kvara (24-sati angažman osoblja održavanja tokom vikenda), kao i na smanjenju emisija iz ispusta, s ciljem njihovog svodenja na projektovane vrijednosti u najkraćem mogućem roku. Istovremeno, prema podacima iz Monitoringa kvaliteta zraka Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona, na mjernim stanicama lociranim u Bukinju i Lukavcu, za dane 24. i 25.08.2026. godine nisu



Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, BiH

Reg. broj: UF/I-392/04 Kantonalni sud Sarajevo
Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005
1549212003366506 - Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH
1410010009748956 - Bosnia Bank International d.d. Sarajevo
102050000090111 - Union Banka d.d. Sarajevo
1346101000178654 - ASA Banka d.d. Sarajevo
1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. BiH

Termoelektrana Tuzla,
Industrijska br. 4, Tuzla, BiH

Reg. broj: UF/I-524/05 Kantonalni sud Sarajevo

PDV broj: 200225150005
ID broj: 4200225150048
1341131110000896 - ASA Banka d.d. Sarajevo

www.epbih.ba

registrovane vrijednosti koje bi ukazivale na pogoršanje kvaliteta zraka. Prema dostupnim podacima, kvalitet zraka u navedenim danima ocijenjen je kao dobar ili odličan, odnosno izmjerene koncentracije suspendovanih čestica ukazivale su na čist ili neznatno zagađen zrak.

Na osnovu raspoloživih rezultata mjerenja, za navedene dane nije utvrđeno pogoršanje kvaliteta zraka na mjernim stanicama u Bukinju i Lukavcu koje bi ukazivalo na uticaj povećane emisije na ispustu Bloka 4 na kvalitet zraka u okolini.

Pri tome, napominjemo da su javno dostupni podaci o kvalitetu zraka na predmetnim mjernim stanicama dostupni za tekući i prethodni dan, zbog čega trenutno nisu raspoloživi podaci za 22. i 23.08.2026. godine. Stoga se za navedene datume ne može iznijeti zaključak na osnovu podataka sa ovih mjernih stanica.

Termoelektrana će nastaviti sa kontinuiranim praćenjem emisija i poduzimanjem svih potrebnih mjera za otklanjanje uzroka povećanih emisija i njihovo svođenje na propisane vrijednosti, uz istovremeno praćenje rezultata mjerenja kvaliteta zraka na dostupnim mjernim stanicama.

Dana 26.08.2026. godine u jutarnjim satima, emisije čvrstih čestica na ispustu bloka 4 svedene su u granice garantovanih/projektovanih.

S poštovanjem,



direktor

Fuad Mehinić, dipl.ing.maš

Dostavljeno:

- Naslovu
- 103
- a/a



Vilsonovo šetalšte 15, 71000 Sarajevo, BiH

Reg. broj: UF/I-392/04 Kantonalni sud Sarajevo
Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005
1549212003366506 - Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH
1410010009748956 - Bosnia Bank International d.d. Sarajevo
102050000090111 - Union Banka d.d. Sarajevo
1346101000178654 - ASA Banka d.d. Sarajevo
1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. BiH

Termoelektrana Tuzla,
Industrijska br. 4, Tuzla, BiH

Reg. broj: UF/I-524/05 Kantonalni sud Sarajevo

PDV broj: 200225150005
ID broj: 4200225150048
1341131110000896 - ASA Banka d.d. Sarajevo

www.epbih.ba