

Broj: 03-04-1169-9/2026
Sarajevo, 01.10.2026. godine

PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Predstavnički dom

gosp. Admir Čavalić, poslanik
gosp. Ivan Miličević, sekretar

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
PARLAMENT FEDERACIJE
SARAJEVO

Primljeno: 02-10-2026			
Org. jed.	Broj	Priloga	Vrijednost
05/1	-02-	466	/26

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Poštovani,

U skladu sa odredbama člana 75. Poslovnika o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine - Prečišćeni tekst ("Službene novine Federacije BiH", br. 6/10, 37/10, 62/10, 39/20 i 67/21), a u vezi sa članom 116. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 69/07, 2/08, 26/20 i 13/24), u prilogu Vam dostavljam akt Federalnog ministarstva okoliša i turizma, broj: 05-19-853/26 od 30.09.2026. godine, koji sadrži odgovor na poslaničko pitanje/inicijativu, koje/koju je postavio/podnio poslanik Admir Čavalić.

S poštovanjem,



SEKRETAR VLADE

dr. sci. Edita Kalajdžić

Prilog: kao u tekstu

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
FEDERALNO MINISTARSTVO
OKOLIŠA I TURIZMA

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
FBiH MINISTRY OF
ENVIRONMENT AND TOURISM

Broj: 05-19-853/26
Sarajevo, 30.09.2026. godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
n/r Edita Kalajdžić, tajnik/sekretar Vlade Federacije BiH

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
V L A D A
S a r a j e v o

PRIMLJENO		01.10.2026	
Organizaciona jedinica	Klasifikacija	Redni broj	Broj priloga
03-	04-	1169-9/2026	

PREDMET: Odgovor na zastupničko pitanje: dostavlja se
Veza: Vaš broj: 03-04-1169-9/2026 od 07.09.2026. godine

Poštovani,

Admir Čavalić, zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, postavio je slijedeća pitanja i inicijative:

1. Da nadležna inspekcija izvrši inspekcijski nadzor u Termoelektrani Tuzla u vezi s radom postrojenja tokom 22. i 23. augusta 2026. godine.

Odgovor: Povodom predmetnog događaja, Federalno ministarstvo okoliša i turizma je Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, aktom broj: UPI05/2-02-19-5-242/21 od 24.08.2026. godine, uputilo zahtjev za izvršenje inspekcijskog nadzora u Termoelektrani Tuzla. Federalna uprava za inspekcijske poslove dostavila je informaciju o izvršenom inspekcijskom nadzoru po predmetnom pitanju, aktom broj UP1-10-19-3-04603/2026-1006-6 od 01.09.2026. godine, koji se dostavlja u prilogu ovog akta.

2. Da se utvrdi koji su blokovi Termoelektrane Tuzla bili u radu tokom navedenog perioda i u kakvom su tehničkom stanju bili.

Odgovor: Tokom perioda od 22. do 24. augusta 2026. godine u Termoelektrani Tuzla u radu je bio samo Blok 4. koji je u pogon pušten 20.08.2026. godine, te je u trenutku puštanja pogon bio u tehnički ispravnom stanju. Ministarstvo je od JP Elektroprivreda BiH d.d. – Podružnica Termoelektrana Tuzla zatražilo dodatne podatke o statusu i radu ostalih blokova u navedenom periodu. Nakon dostavljanja traženih podataka, Ministarstvo će naknadno dostaviti dopunu odgovora.

3. Da se posebno provjeri informacija o remontu Bloka 4, njegovom završetku, ponovnom pokretanju i eventualnim tehničkim problemima tokom navedenog perioda.

Odgovor: Redovni godišnji remont Bloka 4 izvršen je u periodu od 15.07. do 15.08.2026. godine, nakon čega je Blok 4 pušten u pogon 20.08.2026. godine. Nakon puštanja Bloka 4 u pogon, tokom 20. i 21.08.2026. godine, evidentirani su tehnički problemi u radu postrojenja pneumatskog transporta pepela, koji su se ogledali u gubitku transportnog zraka. Uslijed navedenog poremećaja bio je otežan transport pepela iz koševa elektrofiltera, što je dovelo do povećane zapunjenosti koševa pepelom i smanjenja raspoloživog kapaciteta rada elektrofiltera, uz istovremeno povećanje emisija čvrstih

čestica na ispustu Bloka 4. Poremećaj u radu pneumatskog transporta pepela u potpunosti je otklonjen 23.08.2026. godine u večernjim satima, nakon čega je intenzivirano pražnjenje pepela iz koševa elektrofiltera.

4. Da se utvrdi da li je tokom 22. i 23. augusta došlo do kvara, poremećaja u radu, problema sa elektrofilterima, sistemima za otprašivanje, sistemom odsumporavanja ili drugim dijelovima postrojenja koji mogu utjecati na emisije.

Odgovor: Tokom 22. i 23.08.2026. godine nisu evidentirani drugi kvarovi ili poremećaji u radu Bloka 4 koji bi, prema raspoloživim tehničkim podacima, mogli utjecati na emisije. U navedenom periodu bio je prisutan prethodno navedeni poremećaj u radu sistema pneumatskog transporta pepela.

5. Da se izvrši uvid u podatke sistema kontinuiranog mjerenja emisija za 22. i 23. august 2026. godine, uključujući podatke o praškastim materijama i drugim relevantnim polutantima.

Odgovor: Prema raspoloživim podacima sistema kontinuiranog mjerenja emisija, koncentracija čvrstih čestica na ispustu Bloka 4 tokom 22. i 23.08.2026. godine kretala se u rasponu od 210 do 250 mg/Nm³. Ministarstvo je od JP Elektroprivreda BiH d.d. – Podružnica Termoelektrana Tuzla zatražilo podatke o praškastim materijama i drugim relevantnim polutantima za navedeni period. Po zaprimanju traženih podataka, Ministarstvo će ih naknadno dostaviti.

6. Da se utvrdi da li je tokom navedenog perioda došlo do prekoračenja dozvoljenih graničnih vrijednosti emisija.

Odgovor: Prema dostavljenom aktu JP Elektroprivreda BiH d.d. – Podružnica Termoelektrana Tuzla od 26.08.2026. godine, na osnovu podataka sistema kontinuiranog mjerenja emisija, koncentracija čvrstih čestica na ispustu Bloka 4 tokom 22. i 23.08.2026. godine kretala se u rasponu od 210 do 250 mg/Nm³.

Što se tiče primjenjivih graničnih vrijednosti emisija, ukazujemo da je JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo – Podružnica Termoelektrana Tuzla obuhvaćena Nacionalnim planom za smanjenje emisija iz velikih postrojenja za sagorijevanje (NERP), kojim su za postrojenja uključena u ovaj plan utvrđeni ukupni emisijski plafoni, dinamika njihovog smanjenja, kao i granične vrijednosti emisija sumpor-dioksida (SO₂), azotnih oksida (NO_x) i čvrstih čestica za period 2018–2027. godine. Za blokove T4, T5 i T6 Termoelektrane Tuzla, granične vrijednosti emisija utvrđene NERP-om za 2026. i 2027. godinu iznose: sumpor-dioksid (SO₂): 200 mg/Nm³, azotni oksidi (NO_x): 200 mg/Nm³, čvrste čestice: 20 mg/Nm³.

7. Da se utvrdi da li je Termoelektrana Tuzla bila dužna prijaviti bilo kakav tehnički incident ili povećane emisije nadležnim institucijama i da li je takva prijava izvršena.

Odgovor: Članom 51. stav (2) i (3) Zakona o zaštiti zraka („Službene novine Federacije BiH“, broj 72/24) propisana je obaveza operatera da, u slučaju kvara, poremećaja tehnološkog procesa ili prekoračenja graničnih vrijednosti emisija, bez odlaganja preduzme odgovarajuće mjere radi otklanjanja kvara ili poremećaja i svođenja emisija na propisane vrijednosti. Također, članom 91. stav (7) Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj 15/21) propisano je da je, u slučaju nesreća koje dovode do prekoračenja graničnih vrijednosti emisija, operater dužan bez odlaganja poduzeti sanacijske mjere sa ciljem ponovnog uspostavljanja usklađenosti sa okolinskom

dozvolom i propisima. Navedenim odredbama propisana je obaveza operatera da bez odlaganja poduzme mjere radi otklanjanja uzroka prekoračenja i ponovnog uspostavljanja usklađenosti, dok nije izričito propisana obaveza da o samom prekoračenju bez odlaganja obavijesti Federalno ministarstvo okoliša i turizma.

Federalno ministarstvo je, nakon prijave građana o povećanim emisijama na ispustu Bloka 4, aktom od 24.08.2026. godine zatražilo od JP Elektroprivreda BiH d.d. – Podružnica Termoelektrana Tuzla hitnu dostavu informacija o radu postrojenja i emisijama. Termoelektrana Tuzla dostavila je tražene informacije aktom broj 02-51-3-9467-1/2026 od 26.08.2026. godine, zaprimljenim u Ministarstvu 28.08.2026. godine.

8. Da se izvrši nezavisno uzorkovanje taloga, odnosno čestica koje su građani dokumentovali u Šićkom Brodu i okolnim naseljima.

Odgovor: Prema dostavljenim informacijama Termoelektrana Tuzla je navela da nezavisno uzorkovanje taloga, odnosno čestica, nije bilo obuhvaćeno važećim Planom nabavki za 2026. godinu. Za realizaciju navedene aktivnosti potrebno je prethodno osigurati odgovarajuća finansijska sredstva i provesti propisani postupak javne nabavke.

Termoelektrana Tuzla je istovremeno navela da prihvata mogućnost da se analiza izvrši na uzorku koji uzme nezavisna strana, uz odgovarajuće evidentiranje mjesta, vremena i načina uzorkovanja, radi osiguranja objektivnosti i nezavisnosti rezultata analize. Predmetno uzorkovanje i analiza će se naložiti i izvršiti putem redovnog postupka inspekcijskog nadzora.

9. Da se izvrši laboratorijska analiza uzetih uzoraka radi utvrđivanja njihovog fizičkog i hemijskog sastava i, gdje je moguće, procjene njihovog porijekla.

Odgovor: U pogledu laboratorijske analize eventualno uzetih uzoraka, Termoelektrana Tuzla je navela da navedena aktivnost nije obuhvaćena važećim Planom nabavki za 2026. godinu te da bi njena realizacija zahtijevala prethodno osiguranje finansijskih sredstava i provođenje odgovarajućeg postupka nabavke.

Termoelektrana Tuzla je navela da prihvata mogućnost da se analiza izvrši na uzorku koji uzme nezavisna strana, uz odgovarajuće evidentiranje mjesta, vremena i načina uzorkovanja. Predmetno uzorkovanje i analiza će se naložiti i izvršiti putem redovnog postupka inspekcijskog nadzora.

10. Da se, gdje je moguće i stručno opravdano, izvrši mjerenje kvaliteta zraka i koncentracije suspendovanih čestica na području Šićkog Broda i neposredne okolice Termoelektrane.

Odgovor: Mjerenje kvaliteta zraka na predmetnom području već je naloženo Rješenjem federalnog inspektora za zaštitu okoliša broj UP1-10-19-3-04130/2026-1008-4-P od 30.07.2026. godine.

11. Da se provjeri da li su tokom navedenog perioda sistemi za kontrolu i smanjenje emisija radili u punom kapacitetu.

Odgovor: Tokom 22. i 23.08.2026. godine Blok 4 je radio sa opterećenjem manjim od nazivnog, pri čemu je korištena i manja količina uglja, odnosno ostvarene su manje emisije čvrstih čestica u zrak.

12. Da se javnosti dostavi službeno i obrazloženo objašnjenje o uzroku pojave izrazito gustog i tamnog dima.

Odgovor: Federalno ministarstvo okoliša i turizma je 26.08.2026. godine javnost informisalo o predmetnom događaju i poduzetim aktivnostima Ministarstva službenom objavom na svojoj web stranici, na linku: <https://fmoit.gov.ba/informacija-o-emisijama-iz-termoelektrane-tuzla/>.

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo je, putem Službe za informisanje, 24.08.2026. godine obavijestila javnost o poremećajima u proizvodnom procesu i razlozima pojave povećanih emisija.

Odgovori na navedena pitanja i inicijative koncipirani su na osnovu informacija i podataka koje je Federalno ministarstvo okoliša i turizma zatražilo od JP Elektroprivreda BiH d.d. – Podružnica Termoelektrana Tuzla i Federalne uprave za inspeksijske poslove, a koji se odnose na rad Bloka 4, tehničko stanje postrojenja i emisije tokom 22. i 23. augusta 2026. godine.

S poštovanjem,



Prilog:

Kao u tekstu

Dostaviti:

- Naslovu,
- a/a

Federalni urbanističko-ekološki inspektorat
Broj: UP1-10-19-3-04603/2026-1006-6
Datum, 1.9.2026. godine

FEDERALNO MINISTARSTVO
OKOLIŠA I TURIZMA
HAMDJE ČEMERLIĆA 2
71000 SARAJEVO

05
Federalna i Narodna
Federacija Bosne i Hercegovine
FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA

Prilijeno: 08-09-2026		
Org. Jed.	Broj	Priloga
UP1 05/2-02-19-5-242/21		

PREDMET: Informacija o izvršenom inspekcijskom nadzoru vezano za prekoračenje emisija prašine na ispustu iz bloka 4 TE Tuzla usljed tehničkih problema, **dostavlja se**

Veza: Vaš mail od 24.08.2026. godine (u prilogu ovog odgovora)

Federalnoj upravi za inspekcijske poslove obratili ste se elektronskom poštom (mailom) dana 24.08.2026. godine kojim tražite postupanje i dostavljanje informacije vezano za, kako navodite, „*neuobičajene emisije iz Termoelektrane Tuzla tokom 22. i 23. augusta 2026. godine*“. U podnesku dalje ističete: „*Imajući u vidu da se navodi odnose na konkretan događaj koji se desio 22. i 23.08.2026. godine, molimo za hitno postupanje*“.

Ovim putem obavještavamo Vas o sljedećem:

Postupajući po službenoj dužnosti i po zahtjevu Tužilaštva TK, federalni inspektor zaštite okoliša uključio se u rješavanje problema nastalog usljed kvara na filterskom postrojenju Bloka 4 Termoelektrane „Tuzla“, koji je za posljedicu imao povećane emisije zagađujućih materija u zrak, prvenstveno čvrstih čestica (prašine).

U cilju utvrđivanja svih relevantnih činjenica i okolnosti nastanka povećanih emisija, federalni inspektor zaštite okoliša je od operatera TE Tuzla hitno zatražio dostavljanje informacije o pojedinostima nastalog kvara, uzrocima i okolnostima koje su dovele do povećanja emisija čvrstih čestica na ispustu Bloka 4, kao i rezultate kontinuiranog monitoringa emisija na predmetnom ispustu, kako bi se na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja mogle poduzeti odgovarajuće mjere i radnje iz nadležnosti inspekcije. Postupajući inspektor zaštite okoliša je od strane operatera upoznat sa stanjem emisija, a uvidom u rezultate kontinuiranog monitoringa emisija na ispustu Bloka 4 utvrđena su prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti emisija čvrstih čestica.

U informaciji koju je operater TE Tuzla dostavio postupajućem inspektoru navedeni su uzroci nastalog kvara, te je navedeno da se intenzivno radi na njegovom otklanjanju. Operater je, između ostalog, naveo da se normalizacija emisija čvrstih čestica očekuje u „*popodnevnim satima 26.08.2026. godine*“.

Postupajući inspektor je, u skladu sa svojim ovlaštenjima i na osnovu raspoloživih podataka, pristupio razmatranju odgovarajućih mjera koje bi bile naložene operateru u cilju otklanjanja utvrđenih nedostataka i svođenja emisija zagađujućih materija u zrak u dozvoljene vrijednosti.

Međutim, prije izricanja upravne mjere, dana 26.08.2026. godine u 08:18 sati, direktor TE Tuzla je obavijestio federalnog inspektora zaštite okoliša da je došlo do „*normalizacije emisija čvrstih čestica na ispustu Bloka 4*“.

Na zahtjev postupajućeg inspektora, nakon navedenog obavještenja, operater TE Tuzla je dostavio i zvaničnu informaciju o emisijama, zajedno sa dijagramom emisija čvrstih čestica sa automatskog mjernog sistema TE Tuzla.

Istovremeno, operateru TE Tuzla je bilo naloženo daljnje redovno dostavljanje rezultata kontinuiranog monitoringa emisija, radi kontinuiranog praćenja stanja emisija zagađujućih materija u zrak sa ispusta Bloka 4, kako bi federalni inspektor zaštite okoliša, u skladu sa utvrđenim stanjem i svojim zakonskim ovlaštenjima, poduzimao potrebnih mjere i radnje ukoliko se utvrde nova prekoračenja ili drugi nedostaci iz njegove nadležnosti.

Nakon dostavljenih dnevnih izvještaja o kontinuiranom monitoringu na ispustu bloka 4 TE Tuzla, te usporedbom izmjerenih vrijednosti sa graničnim vrijednostima emisije koje su date NERP-om (Nacionalnim planom za smanjenje emisija) za blok 4 TE Tuzla, to je postupajući federalni inspektor zaštite okoliša, vezano za povećanje emisija prašine na ispustu bloka 4 termoelektrane TE Tuzla, operateru TE Tuzla naložio mjeru smanjenja proizvodnje, odnosno opterećenje proizvodnog bloka 4, na najmanji tehnički prihvatljiv nivo kojim se osigurava smanjenje emisije prašine u zrak i njihovo dovođenje u granice dozvoljenih.

S poštovanjem,

Akt sačinila: Alma Kereš, Federalni inspektor zaštite okoliša




Dostavljeno:

- 1 x Naslovu
- 1 x Evidencija
- 1 x Arhiva



Direktorica



Ivana Prvulović

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
FEDERALNO MINISTARSTVO
OKOLIŠA I TURIZMA

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
FBiH MINISTRY OF
ENVIRONMENT AND TOURISM

Broj: 05-19-853/26
Sarajevo, 30.09.2026. godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Parlament Federacije
Predstavnički/zastupnički dom
n/r tajnik/sekretar

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
PARLAMENT FEDERACIJE
SARAJEVO

Primljeno: 02-10-2026			
Org. jed.	Broj	Priloga	Vrijednost
05/1	-02-	466	126

PREDMET: Odgovor na zastupničko pitanje: dostavlja se
Veza: Vaš broj: 05/1-02-466/26 od 03.09.2026. godine

Poštovani,

Admir Čavalić, zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, postavio je slijedeće pitanje:

1. Da li je Ministarstvo službeno obaviješteno o prekoračenju dozvoljenih emisija iz Termoelektrane Tuzla tokom 22. i 23. augusta 2026. godine, te kada i od koga? Koliko su iznosila prekoračenja i kolike su dozvoljene vrijednosti? Da se dostave kompletni podaci o emisijama, izvještaji o incidentu i rezultati inspekcijuskog nadzora.

Odgovor: Federalno ministarstvo okoliša i turizma je o navodima o povećanim emisijama iz Termoelektrane Tuzla tokom 22. i 23. augusta 2026. godine saznalo putem obraćanja građana Mjesne zajednice Šićki Brod, Grad Tuzla, zaprimljenog 24.08.2026. godine.

JP Elektroprivreda BiH d.d. – Podružnica Termoelektrana Tuzla, službeno je obavijestila Ministarstvo o povećanju emisija na ispustu Bloka 4, aktom broj 02-51-3-9467-1/2026 od 26.08.2026. godine.

U navedenom aktu, na osnovu podataka sistema kontinuiranog mjerenja emisija, navedeno je da se koncentracija čvrstih čestica na ispustu Bloka 4 tokom 22. i 23.08.2026. godine kretala u rasponu od 210 do 250 mg/Nm³. Ministarstvo je od JP Elektroprivreda BiH d.d. – Podružnica Termoelektrana Tuzla zatražilo dostavljanje kompletnih podataka o emisijama za 22. i 23.08.2026. godine. Po dostavljanju traženih podataka od strane Termoelektrane Tuzla, Ministarstvo će iste naknadno dostaviti.

Što se tiče primjenjivih graničnih vrijednosti emisija, ukazujemo da je JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo – Podružnica Termoelektrana Tuzla obuhvaćena Nacionalnim planom za smanjenje emisija iz velikih postrojenja za sagorijevanje (NERP), kojim su za postrojenja uključena u ovaj plan utvrđeni ukupni emisijski plafoni, dinamika njihovog smanjenja, kao i granične vrijednosti emisija sumpor-dioksida (SO₂), azotnih oksida (NO_x) i čvrstih čestica za period 2018–2027. godine.

Za blokove T4, T5 i T6 Termoelektrane Tuzla, granične vrijednosti emisija utvrđene NERP-om za 2026. i 2027. godinu iznose: sumpor-dioksid (SO₂): 200 mg/Nm³, azotni oksidi (NO_x): 200 mg/Nm³, čvrste čestice: 20 mg/Nm³.

Federalna uprava za inspekcijske poslove dostavila je informaciju o izvršenom inspekcijskom nadzoru po predmetnom pitanju, aktom broj UP1-10-19-3-04603/2026-1006-6 od 01.09.2026. godine.

U prilogu ovog odgovora dostavljaju se navedeni akti.

S poštovanjem,



MINISTRICA
dr. sc. Nasiha Pozder

Prilog:
Kao u tekstu

Dostaviti:
- Naslovu,
- a/a

Federalni urbanističko-ekološki inspektorat
Broj: UP1-10-19-3-04603/2026-1006-6
Datum, 1.9.2026. godine

FEDERALNO MINISTARSTVO
OKOLIŠA I TURIZMA
HAMDJE ČEMERLIĆA 2
71000 SARAJEVO

FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA

Primljeno: 08-09-2026		
Org. jed.	Broj	Priloga
UP	05/2-02-19-5-242/21	

PREDMET: Informacija o izvršenom inspekcijskom nadzoru vezano za prekoračenje emisija prašine na ispustu iz bloka 4 TE Tuzla usljed tehničkih problema, **dostavlja se**

Veza: Vaš mail od 24.08.2026. godine (u prilogu ovog odgovora)

Federalnoj upravi za inspekcijske poslove obratili ste se elektronskom poštom (mailom) dana 24.08.2026. godine kojim tražite postupanje i dostavljanje informacije vezano za, kako navodite, „*neuobičajene emisije iz Termoelektrane Tuzla tokom 22. i 23. augusta 2026. godine*“. U podnesku dalje ističete: „*Imajući u vidu da se navodi odnose na konkretan događaj koji se desio 22. i 23.08.2026. godine, molimo za hitno postupanje*“.

Ovim putem obavještavamo Vas o sljedećem:

Postupajući po službenoj dužnosti i po zahtjevu Tužilaštva TK, federalni inspektor zaštite okoliša uključio se u rješavanje problema nastalog usljed kvara na filterskom postrojenju Bloka 4 Termoelektrane „Tuzla“, koji je za posljedicu imao povećane emisije zagađujućih materija u zrak, prvenstveno čvrstih čestica (prašine).

U cilju utvrđivanja svih relevantnih činjenica i okolnosti nastanka povećanih emisija, federalni inspektor zaštite okoliša je od operatera TE Tuzla hitno zatražio dostavljanje informacije o pojedinostima nastalog kvara, uzrocima i okolnostima koje su dovele do povećanja emisija čvrstih čestica na ispustu Bloka 4, kao i rezultate kontinuiranog monitoringa emisija na predmetnom ispustu, kako bi se na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja mogle poduzeti odgovarajuće mjere i radnje iz nadležnosti inspekcije. Postupajući inspektor zaštite okoliša je od strane operatera upoznat sa stanjem emisija, a uvidom u rezultate kontinuiranog monitoringa emisija na ispustu Bloka 4 utvrđena su prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti emisija čvrstih čestica.

U informaciji koju je operater TE Tuzla dostavio postupajućem inspektoru navedeni su uzroci nastalog kvara, te je navedeno da se intenzivno radi na njegovom otklanjanju. Operater je, između ostalog, naveo da se normalizacija emisija čvrstih čestica očekuje u „*popodnevnom satima 26.08.2026. godine*“.

Postupajući inspektor je, u skladu sa svojim ovlaštenjima i na osnovu raspoloživih podataka, pristupio razmatranju odgovarajućih mjera koje bi bile naložene operateru u cilju otklanjanja utvrđenih nedostataka i svođenja emisija zagađujućih materija u zrak u dozvoljene vrijednosti.

Međutim, prije izricanja upravne mjere, dana 26.08.2026. godine u 08:18 sati, direktor TE Tuzla je obavijestio federalnog inspektora zaštite okoliša da je došlo do „*normalizacije emisija čvrstih čestica na ispustu Bloka 4*“.

Na zahtjev postupajućeg inspektora, nakon navedenog obavještenja, operater TE Tuzla je dostavio i zvaničnu informaciju o emisijama, zajedno sa dijagramom emisija čvrstih čestica sa automatskog mjernog sistema TE Tuzla.

Istovremeno, operateru TE Tuzla je bilo naloženo daljnje redovno dostavljanje rezultata kontinuiranog monitoringa emisija, radi kontinuiranog praćenja stanja emisija zagađujućih materija u zrak sa ispusta Bloka 4, kako bi federalni inspektor zaštite okoliša, u skladu sa utvrđenim stanjem i svojim zakonskim ovlaštenjima, poduzimao potrebnih mjere i radnje ukoliko se utvrde nova prekoračenja ili drugi nedostaci iz njegove nadležnosti.

Nakon dostavljenih dnevnih izvještaja o kontinuiranom monitoringu na ispustu bloka 4 TE Tuzla, te usporedbom izmjerenih vrijednosti sa graničnim vrijednostima emisije koje su date NERP-om (Nacionalnim planom za smanjenje emisija) za blok 4 TE Tuzla, to je postupajući federalni inspektor zaštite okoliša, vezano za povećanje emisija prašine na ispustu bloka 4 termoelektrane TE Tuzla, operateru TE Tuzla naložio mjeru smanjenja proizvodnje, odnosno opterećenje proizvodnog bloka 4, na najmanji tehnički prihvatljiv nivo kojim se osigurava smanjenje emisije prašine u zrak i njihovo dovođenje u granice dozvoljenih.


S poštovanjem,

Akt sačinila: Alma Kereš, Federalni inspektor zaštite okoliša




Dostavljeno:

- 1 x Naslovu
- 1 x Evidencija
- 1 x Arhiva



Direktorica


Ivana Prvulović