Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
FEDERALNO MINISTARSTVO
OKOLIŠA I TURIZMA

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
FBiH MINISTRY OF
ENVIRONMENT AND TOURISM

Broj: 05-19-853/26
Sarajevo, 23.10.2026. godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Parlament Federacije
Predstavnički/zastupnički dom
n/r tajnik/sekretar

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
PARLAMENT FEDERACIJE
SARAJEVO
Primljeno: 27-10-2026
Broj | Prilog | Vrijednost
05/1-02- | 466 | 26

PREDMET: Dopuna odgovora na zastupničko pitanje – dostavlja se
Vaš broj: 05/1-02-466/26 od 03.09.2026. godine;
akt Ministarstva broj: 05-19-853/26 od 30.09.2026. godine.

Poštovani,

Postupajući po obavezi iz prethodnog dopisa, a u vezi s Vašim ranijim zastupničkim pitanjem, u prilogu ovog akta dostavljamo Vam Informaciju broj: 02-51-3-11031-1/2026 od 13.10.2026., sačinjenu od strane JP Elektroprivrede BiH d.d. Sarajevo, Podružnica Termoelektrana Tuzla.

Prilog:

- Informacija, broj: 02-51-3-11031-1/2026 od 13.10.2026.,
- Dnevni izvješaj, Koncentracija zagađujućih materija u zrak

S poštovanjem

Bosna i Hercegovina-Federacija Bosne i Hercegovine FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA 1

MINISTRICA

za

dr. sc. Nasiha Pozder

Dostaviti:
- *Naslovu,*
- *a/a*

1792

Javno preduzeće
ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE
d.d. - Sarajevo
Podružnica Termoelektrana "Tuzla", Tuzla

FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA TURIZMA
SEKTOR ZA OKOLINSKE DOZVOLE
Hamdije Čemerlića br.2
71000 Sarajevo

FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA
Primljeno: 14 -10- 2026

Org. jed.	Broj	Prilog
UPI 05	2-02-19-5-242/21	

13.10.2026
02-51-3-11031-1/2026

Predmet: Zahtjev za dostavljanje informacije; traži se,

Poštovani,

Na osnovu Zahtjeva br:UPI05/2-02-19-5-242/21 od 24.08.2026. godine dostavljenog od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma (u daljem tekstu Ministarstvo), a koji je u Termoelektranu Tuzla (u daljem tekstu TE Tuzla) zaprimljen 25.08.2026. godine putem emaila, TE Tuzla je dostavila izjašnjenje aktom br: 02-51-3-9467-1/2026 od 26.08.2026. godine.

Radi upotpunjavanja podataka iz navedenog akta, a u cilju pripreme odgovora na zastupnička pitanja i inicijative koje se odnose na rad TE Tuzla u navedenom periodu, Ministarstvo je dana 05.10.2026. godine, putem mail_a, dostavilo zahtjev za dostavu novih podata i dokumentacije. U cilju ispunjenja zahtjeva Ministarstva dostavljamo:

1. Podatke o statusu i radu svih blokova Termoelektrane Tuzla u periodu od 22. do 24.08.2026. godine, uključujući podatak o tome koji su blokovi bili u radu, koji nisu bili u radu i razloge zbog kojih nisu bili u radu.

Odgovor: Kako je već navedeno u aktu br: 02-51-3-9467-1/2026 od 26.08.2026. godine, u periodu 22.08-24.08.2026. godine u Termoelektrani Tuzla u radu je bio samo blok 4.
Blok 6 je bio u zastoju zbog planiranog redovnog godišnjeg remonta od 15.08. – 15.10.2026. godine. Remont bloka 6, produžen do 01.11.2026. godine.
Blok 5 je izašao iz pogona 20.08.2026. godine u 12:53h, zbog kvara na dijelu sistema za nadzor i upravljanje blokom 5 kao i kvara na dijelu postrojenja za transporta šljake.

2. Podatke o tehničkom stanju blokova koji su bili u radu u navedenom period.

Odgovor: Kako je već navedeno u aktu br: 02-51-3-9467-1/2026 od 26.08.2026. godine, Blok 4 je ušao u pogon 20.08.2026. godine u 05:12 h, u tehnički ispravnom stanju.

Sinhronizaciji Bloka 4 na mrežu prethodio je završetak planskih remontnih radova i funkcionalna ispitivanja postrojenja. Kroz realizovane hladne funkcionalne probe (bez prisustva radnog medija), potvrđena je tehnološka ispravnost i pogonska spremnost postrojenja Bloka 4 za sigurnu eksploataciju.

3. Kompletne podatke sistema kontinuiranog mjerenja emisija za 22. i 23.08.2026. godine za Blok 4, uključujući podatke o čvrstim česticama i drugim relevantnim polutantima.

Odgovor: U prilogu ovog akta dostavljamo Vam podatke sistema kontinuiranog mjerenja emisija za 22. i 23.08.2026. godine.

4. Podatke o evidentiranim prekoračenjima graničnih vrijednosti emisija u navedenom periodu, sa navođenjem vremena trajanja prekoračenja, izmjerenih vrijednosti i pripadajućih graničnih vrijednosti;

Odgovor: U pogledu graničnih vrijednosti emisija propisanih NERP-om, TE Tuzla prelazi dozvoljene vrijednosti emisija zagađujućih materija u zrak. O prekoračenjima graničnih vrijednosti emisija propisanih NERP-om nadležni organi su informisani kroz godišnje izvještaje (validacija mjernih podataka zagađujućih materija u zrak) i podatke evidentirane u Registru o postrojenjima i zagađivanjima (PRTR).

Iz dostavljenih podataka sistema kontinuiranog mjerenja emisija za 22. i 23.08.2026. godine evidentirana su prekoračenja zagađujućih materija u zrak za SO2, NOx i čvrste čestice.

5. Dodatne informacije o događaju koji je doveo do povećanih emisija na ispustu Bloka 4, uključujući uzrok događaja, poduzete mjere i vrijeme uspostavljanja uobičajenih vrijednosti emisija.

Kako je već navedeno u aktu br: 02-51-3-9467-1/2026 od 26.08.2026. godine, nakon puštanja Bloka 4 u pogon, tokom 20. i 21.08.2026. godine, evidentirani su tehnički problemi u radu postrojenja pneumatskog transporta pepela, koji su se ogledali u gubitku transportnog zraka. Usljed navedenog poremećaja bio je otežan transport pepela iz koševa elektrofiltera, što je dovelo do povećane zapunjenosti koševa pepelom i smanjenja raspoloživog kapaciteta rada elektrofiltera, uz istovremeno povećanje emisije čvrstih čestica na ispustu Bloka 4. Poremećaj u radu pneumatskog transporta pepela u potpunosti je otklonjen 23.08.2026. godine u večernjim satima, nakon čega je intenzivirano pražnjenje pepela iz koševa elektrofiltera.

Dana 26.08.2026. godine u jutarnjim satima, emisija čvrstih čestica na ispustu bloka 4 svedena je u granice garantovanih vrijednosti. Prosječna dnevna vrijednost emisija čvrtstih čestica za dan 26.08.2026. godine je iznosila 106,98mg/Nm^3 a 27.08.2026. godine je iznosila 35,31mg/Nm^3.

S poštovanjem,

v.d. Direktora

dr. sc. Edina Šiljegović Lelić

Prilozi:
- Dnevni izvještaji koncetracije zagađujućih materija u zrak Bloka 4 TE Tuzla za dane 22.08 i 23.08.2026. godine,
- Akt br: 02-51-3-9467-1/2026 od 26.08.2026. godine.

Dostavljeno:
- Naslovu
- 103
- a/a

Dnevni izvjestaj: 23/08/2026

Datum: 24/08/2026

Termoelektrana Tuzla

Koncentracije zagađujućih materija u zrak

Blok 4

Vrijeme	Prasina	SO2	NOx	CO	CO2	O2 suhi	T.Rack	Protok	Temp.	Vlaga	Pritisak	Snaga
30 Min.	mg/m3IN.	mg/m3iN.	mg/m3iN.	mg/m3iN.	%	Vol%	°C	m3/h	°C	Vol%	mbar	MW
Limit:	50.00	500.00	500.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
00:30	230.82	2132.95	632.88	15.41	10.58	8.56	42.70	823037.31	164.78	10.00	989.59	147.06
01:00	231.80	2113.63	635.16	15.86	10.53	8.61	43.21	820259.25	164.81	10.00	989.73	146.19
01:30	230.45	2320.77	625.39	15.94	10.61	8.55	44.55	824038.44	164.75	10.00	989.76	146.24
02:00	230.92	2360.09	632.32	16.48	10.56	8.57	44.39	822696.25	164.87	10.00	989.71	145.96
02:30	232.52	2364.21	629.54	16.49	10.53	8.65	43.75	816831.87	164.71	10.00	989.64	145.56
03:00	231.40	2429.45	625.22	15.95	10.55	8.61	42.02	821301.19	164.43	10.00	989.86	146.05
03:30	230.77	2411.43	620.85	15.83	10.54	8.58	42.50	822802.69	164.28	10.00	989.96	146.19
04:00	228.62	2455.61	608.33	15.12	10.63	8.48	42.89	829795.69	164.14	10.00	990.09	146.74
04:30	229.90	2443.19	610.34	16.03	10.55	8.55	41.52	826794.19	164.00	10.00	990.14	145.52
05:00	229.84	2406.48	606.87	16.02	10.58	8.54	41.78	827054.06	163.92	10.00	990.16	146.29
05:30	230.59	2355.09	614.02	16.89	10.53	8.58	41.83	824545.56	163.85	10.00	990.33	146.19
06:00	230.77	2450.19	603.94	16.99	10.53	8.59	42.99	823433.87	163.83	10.00	990.42	146.11
06:30	235.56	2531.99	609.97	17.47	10.44	8.85	41.53	807186.75	163.75	10.00	990.61	144.74
07:00	242.16	2655.07	640.86	16.23	10.29	9.19	42.04	785278.63	163.71	10.00	990.94	146.23
07:30	238.04	2573.33	618.40	16.37	10.34	9.01	42.66	796805.31	163.62	10.00	991.05	145.08
08:00	237.46	2558.41	635.06	17.67	10.26	8.98	43.22	800254.94	163.70	10.00	991.23	144.60
08:30	233.55	2567.14	604.02	17.10	10.41	8.78	43.33	812312.81	163.94	10.00	991.45	144.89
09:00	235.89	2501.22	622.66	18.28	10.28	8.88	43.69	805465.38	164.20	10.00	991.48	143.52
09:30	234.57	2535.23	609.62	18.24	10.33	8.80	43.01	810063.94	164.34	10.00	991.51	143.14
10:00	237.31	2533.59	616.06	18.95	10.18	8.94	42.19	801644.50	164.49	10.00	991.34	141.73
10:30	234.93	2574.06	608.16	18.37	10.30	8.82	42.87	809151.25	164.51	10.00	991.30	142.33
11:00	231.69	2585.20	581.61	17.74	10.48	8.64	44.22	820674.94	164.96	10.00	991.18	144.18
11:30	232.34	2547.21	589.93	18.05	10.45	8.65	45.86	817907.81	165.51	10.00	990.94	144.11
12:00	233.41	2525.51	600.50	18.01	10.40	8.70	46.45	814816.19	165.78	10.00	990.70	143.89
12:30	236.36	2498.78	615.18	19.48	10.31	8.83	47.35	805149.75	166.24	10.00	990.46	143.67
13:00	234.35	2476.04	604.44	18.38	10.40	8.70	48.01	812858.56	166.81	10.00	990.24	144.88
13:30	232.53	2463.26	606.25	16.74	10.45	8.60	48.67	817342.00	167.16	10.00	989.91	144.46
14:00	232.41	2462.91	607.06	16.10	10.44	8.59	48.85	815771.63	167.21	10.00	989.64	145.09
14:30	235.46	2476.57	619.37	16.10	10.33	8.73	49.50	810214.75	167.50	10.00	989.41	144.22
15:00	233.43	2495.56	621.12	15.81	10.33	8.63	48.29	819616.94	167.78	10.00	989.12	144.84
15:30	234.98	2543.13	617.67	16.09	10.27	8.71	48.78	812834.38	168.07	10.00	988.98	143.40
16:00	230.33	2592.62	593.60	14.21	10.47	8.47	49.30	828457.94	168.31	10.00	988.99	146.44
16:30	235.32	2653.70	618.67	15.64	10.20	8.78	48.71	806736.88	168.32	10.00	988.77	142.55
17:00	231.97	2728.80	604.47	15.22	10.36	8.57	48.48	821503.25	168.19	10.00	988.68	142.73
17:30	230.90	2708.65	598.60	13.75	10.42	8.52	48.66	823553.69	168.20	10.00	988.81	144.94
18:00	228.47	2658.12	580.37	13.13	10.55	8.38	49.69	833110.69	168.30	10.00	988.67	146.69
18:30	228.86	2661.94	583.65	13.53	10.49	8.41	49.19	830928.38	168.36	10.00	988.59	145.93
19:00	229.15	2649.82	589.12	13.93	10.45	8.43	48.38	829580.69	168.37	10.00	988.57	145.89
19:30	230.41	2629.03	600.93	13.89	10.39	8.50	48.59	825881.75	168.17	10.00	988.61	145.45
20:00	229.68	2617.33	606.91	13.43	10.45	8.48	48.74	827328.50	167.74	10.00	988.68	146.22
20:30	230.57	2581.38	620.31	13.85	10.40	8.56	48.58	822766.50	167.32	10.00	989.02	146.18
21:00	230.82	2534.31	638.20	14.31	10.38	8.61	47.87	820741.63	166.91	10.00	989.45	146.07
21:30	230.50	2455.26	639.65	13.69	10.36	8.62	46.49	820855.75	166.27	10.00	989.81	145.71
22:00	230.07	2513.21	642.61	14.03	10.36	8.61	45.19	822818.75	165.63	10.00	989.94	145.38
22:30	230.81	2580.46	641.76	14.29	10.36	8.65	45.15	819908.50	165.23	10.00	989.81	146.23
23:00	231.61	2593.69	647.53	14.62	10.31	8.71	44.29	818211.69	164.86	10.00	989.71	145.38
23:30	231.71	2623.56	646.44	15.56	10.28	8.72	42.49	813837.25	164.60	10.00	989.81	145.76
00:00	234.20	2683.45	655.02	16.59	10.13	8.86	41.64	807199.38	164.33	10.00	989.83	144.81
min	228.47	2113.63	580.37	13.13	10.13	8.38	41.52	785278.63	163.62	10.00	988.57	141.73
max	242.16	2728.80	655.02	19.48	10.63	9.19	49.69	833110.69	168.37	10.00	991.51	147.06
AVR	232.52	2516.93	616.26	16.00	10.41	8.66	45.34	817319.94	165.72	10.00	989.93	145.11

Napomena: Sve prikazane koncentracije, sadrzaji i protoci dimnih plinova su standradizovane na suhi gas; 6%O2; 0°C; 1013mbar.

Smeđa= Izvan pogona	Zelena= Održavanje/Kalibracija	Magenta= Pokretanje bloka
Narandzasta= Greska	Crvena= Vrijednost > Limit	
Svjetloplava= < 2/3	Plava= promjena vrijednosti	

Dnevni izvjestaj: 22/08/2026

Datum: 23/08/2026

Termoelektrana Tuzla

Koncentracije zagađujućih materija u zrak

Blok 4

Vrijeme	Prasina	SO2	NOx	CO	CO2	O2 suhi	T.Rack	Protok	Temp.	Vlaga	Pritisak	Snaga
30 Min.	mg/m3lN.	mg/m3lN.	mg/m3lN.	mg/m3lN.	%	Vol%	°C	m3/h	°C	Vol%	mbar	MW
Limit:	50.00	500.00	500.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
00:30	209.79	2307.20	330.13	269.67	12.06	7.09	49.52	900872.06	168.29	10.00	981.31	156.15
01:00	210.25	2262.80	346.75	270.71	12.02	7.15	48.81	898831.50	167.74	10.00	981.41	155.35
01:30	213.43	2226.95	384.17	219.14	11.87	7.38	47.56	884326.19	167.10	10.00	981.53	154.36
02:00	209.29	2238.63	354.14	265.61	12.08	7.11	47.40	901753.94	166.77	10.00	981.50	156.37
02:30	212.35	2225.57	395.57	214.98	11.92	7.33	46.79	888529.25	166.47	10.00	981.52	156.10
03:00	212.84	2204.61	427.68	123.87	11.81	7.39	46.04	884801.44	166.21	10.00	981.51	154.83
03:30	212.81	2219.52	414.38	152.91	11.87	7.39	45.19	885564.88	166.11	10.00	981.56	156.08
04:00	214.75	2189.13	447.52	62.70	11.72	7.52	45.29	878903.00	165.89	10.00	981.72	154.89
04:30	215.22	2168.29	473.45	40.88	11.67	7.56	43.76	877042.63	165.76	10.00	981.91	155.54
05:00	219.19	2138.89	524.86	16.56	11.39	7.82	42.98	863842.87	165.37	10.00	982.16	154.13
05:30	220.16	2136.51	524.07	13.91	11.39	7.88	43.84	859766.56	164.95	10.00	982.21	153.40
06:00	217.07	2143.10	506.93	16.51	11.52	7.70	42.81	871131.25	164.91	10.00	982.49	155.35
06:30	218.12	2149.91	514.47	15.97	11.43	7.78	42.35	867731.50	164.64	10.00	982.85	154.27
07:00	217.09	2160.30	500.56	25.28	11.51	7.72	41.33	871979.50	164.64	10.00	983.24	155.54
07:30	215.47	2167.91	484.35	32.39	11.62	7.61	42.82	877873.25	164.87	10.00	983.46	157.32
08:00	214.47	2162.96	486.52	30.17	11.65	7.54	42.66	882791.31	165.23	10.00	983.70	157.02
08:30	216.56	2161.68	496.13	22.52	11.59	7.66	43.20	873258.81	165.77	10.00	983.91	155.96
09:00	218.09	2132.08	514.95	16.61	11.49	7.73	43.32	866897.13	166.73	10.00	984.08	154.33
09:30	227.82	2072.61	578.16	17.50	10.96	8.26	44.97	830695.56	167.63	10.00	984.28	145.41
10:00	231.51	2047.12	609.02	16.58	10.77	8.46	46.14	817391.69	167.82	10.00	984.39	141.28
10:30	229.52	2071.07	595.83	14.98	10.89	8.36	47.63	822752.25	167.76	10.00	984.44	142.81
11:00	229.23	2071.57	593.20	14.87	10.89	8.35	48.29	823932.88	167.77	10.00	984.42	142.82
11:30	229.73	2097.33	597.65	14.24	10.87	8.37	48.88	822940.50	167.90	10.00	984.41	143.60
12:00	230.81	2092.76	604.35	14.26	10.78	8.43	49.94	818052.00	167.96	10.00	984.19	142.43
12:30	228.84	2112.87	600.56	12.95	10.85	8.33	50.00	824844.69	168.03	10.00	984.09	144.39
13:00	228.59	2089.18	586.52	13.14	10.83	8.31	50.00	825959.88	168.18	10.00	984.03	143.90
13:30	228.95	2055.94	587.90	12.70	10.73	8.31	50.00	825690.56	168.79	10.00	983.97	144.63
14:00	228.31	2071.19	574.63	11.98	10.75	8.26	50.00	828612.06	169.10	10.00	983.74	144.19
14:30	229.12	2064.04	574.77	11.91	10.66	8.30	50.00	824927.94	169.33	10.00	983.51	144.56
15:00	229.37	2053.54	574.08	11.72	10.60	8.30	50.00	823319.19	169.48	10.00	983.33	143.37
15:30	228.30	2058.14	557.56	11.48	10.67	8.22	50.00	828621.75	169.86	10.00	983.23	145.05
16:00	227.52	2048.32	554.21	11.40	10.67	8.18	50.00	832891.06	169.87	10.00	983.20	144.88
16:30	229.41	2054.68	560.32	11.69	10.61	8.28	50.00	825362.06	169.75	10.00	983.14	144.85
17:00	228.58	2068.73	561.09	11.27	10.66	8.24	50.00	829160.56	169.55	10.00	983.26	145.21
17:30	233.84	2042.22	597.07	12.36	10.41	8.52	50.00	811362.69	169.44	10.00	983.39	142.01
18:00	232.80	2063.78	596.33	12.03	10.49	8.46	50.00	814864.69	169.17	10.00	983.66	143.61
18:30	235.27	2055.65	638.70	12.56	10.32	8.61	49.84	805731.63	168.37	10.00	983.84	142.09
19:00	232.54	2079.91	624.30	12.36	10.45	8.51	49.05	813380.50	167.75	10.00	984.11	144.33
19:30	230.34	2086.32	615.87	11.76	10.52	8.43	48.41	819591.25	167.27	10.00	984.69	144.78
20:00	230.95	2081.61	621.69	12.40	10.52	8.49	48.47	816307.31	166.97	10.00	985.22	144.44
20:30	231.72	2090.27	629.73	13.08	10.51	8.54	48.56	813983.63	166.78	10.00	985.99	144.36
21:00	233.08	2158.13	648.14	13.34	10.41	8.62	47.45	812988.81	166.70	10.00	986.98	144.58
21:30	232.65	2289.14	643.83	13.00	10.46	8.62	46.90	814822.13	166.56	10.00	987.75	145.90
22:00	235.25	2354.38	656.70	13.57	10.35	8.77	46.46	805829.81	166.21	10.00	988.25	144.49
22:30	231.80	2334.30	641.21	13.73	10.50	8.60	46.09	818403.00	165.80	10.00	988.60	145.86
23:00	233.95	2280.81	663.45	14.74	10.38	8.71	45.74	810462.69	165.56	10.00	988.79	144.14
23:30	233.79	2262.30	661.28	15.11	10.38	8.71	44.78	811888.56	165.34	10.00	989.05	144.74
00:00	233.80	2182.86	658.46	15.75	10.39	8.72	43.98	812533.50	164.97	10.00	989.38	144.96
min	209.29	2042.22	330.13	11.27	10.32	7.09	41.33	805731.63	164.64	10.00	981.31	141.28
max	235.27	2354.38	663.45	270.71	12.08	8.77	50.00	901753.94	169.87	10.00	989.38	157.32
AVR	224.88	2143.47	548.61	46.02	11.02	8.10	47.03	842150.00	167.15	10.00	984.03	148.35

Napomena: Sve prikazane koncentracije, sadrzaji i protoci dimnih plinova su standradizovane na suhi gas; 6%O2; 0°C; 1013mbar.

Smeđa= Izvan pogona	Zelena= Održavanje/Kalibracija	Magenta= Pokretanje bloka
Narandzasta= Greska	Crvena= Vrijednost > Limit	
Svjetloplava= < 2/3	Plava= promjena vrijednosti	